

Aan welke bepalingen moet u voldoen?

Het nieuwe politiereglement bevat twee bijlagen. Deze bijlagen beschrijven de brandveiligheidseisen waar u als eigenaar of uitbater van een publiek toegankelijke inrichting moet aan voldoen.

Aan welke bijlage u moet voldoen wordt bepaald door:

- het maximaal aantal toegelaten personen
- de grootte van de publiek toegankelijke oppervlakte

De bijlagen en bijhorende brochures kunt u raadplegen op brandweerzonecentrum.be/preventie

Te volgen procedure

Naargelang de startdatum van exploitatie en de totale publiek toegankelijke oppervlakte (kleiner of groter dan 100m²) heeft u meldingsplicht of een brandveiligheidsattest nodig (zie [schema](#)).

Meldingsplicht

U heeft tot 3 maanden na de inwerkingtreding van het reglement de tijd om te voldoen aan uw meldingsplicht.

Voor nieuwe exploitaties, die opstarten na het in voege treden van dit reglement, moet minstens 3 maanden voor opening een melding gebeuren.

De melding doet u bij de Directie Preventie van Brandweerzone Centrum d.m.v. een meldingsformulier dat u vindt op brandweerzonecentrum.be/preventie

Brandveiligheidsattest

Vóór exploitatie van een nieuwe of verbouwde inrichting vraagt u een brandveiligheidsattest aan bij de Directie Preventie van Brandweerzone Centrum d.m.v. een aanvraagformulier dat u vindt op brandweerzonecentrum.be/preventie

De burgemeester beslist

Het is de burgemeester van de gemeente waar de inrichting gelegen is, die een attest uitreikt op advies van de brandweer.

Exploitatieverbod

Elke nieuwe publiek toegankelijke inrichting die start vanaf 1 januari 2017 waarvan de publiek toegankelijke oppervlakte gelijk is aan of groter is dan 100 m², krijgt een verbod de zaak te openen zolang men niet beschikt over een brandveiligheidsattest. Breidt u uit en moet u hierdoor een nieuw brandveiligheidsattest aanvragen, dan heeft het exploitatieverbod enkel betrekking op het uitgebreide gedeelte.

Geen tijdig antwoord?

Indien u binnen de 30 dagen (te rekenen vanaf de datum van het ontvangstbewijs dat u ontvangt na een aanvraag) geen brandveiligheidsattest ontvangt, of bij weigering een aangetekend zending van de beslissing ontvangt, dan wordt het exploitatieverbod tijdelijk opgeschort totdat u de beslissing van de burgemeester aangetekend ontvangt.

De exploitatie moet in die periode van tijdelijk opschorting van het exploitatieverbod wel voldoen aan de bepalingen van het reglement en de bijlagen.



HAND IN HAND TEGEN BRAND

Politieverordening inzake *preventie*

van brand en ontploffing
van publiek toegankelijke inrichtingen

Vanaf **1 januari 2016** is het nieuwe politiereglement inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen (PTI) van kracht.



Wat is een pti?

- Dansgelegenheden
- Restaurants, frituren, eet- en drankgelegenheden, waarvan de totale publiek toegankelijke oppervlakte minimum 50 m² bedraagt
- Bioscopen, theaters en schouwspelzalen
- Casino's, culturele centra en polyvalente zalen
- Sportzalen en -complexen, clubhuizen en dienstencentra
- Handelsbeurzen en tentoonstellingszalen
- Jeugdhuisen, jeugd ontmoetingscentra

Rekensleutel maximaal aantal toegelaten personen

Het maximum aantal toegelaten personen is het kleinste resultaat van volgende berekeningen:

1. Op basis van de breedte van de uitgangen:

Het aantal toegelaten personen is gelijk aan de som van de nuttige doorgangsbreedte (br_{nutt}) van de deuren of de nuttige doorgangsbreedte (br_{nutt}) van de evacuatiweg(en), uitgedrukt in centimeters.

Voor **trappen** moet rekening gehouden worden met een correctie factor:

- br_{nutt} delen door 1,25: voor trappen die naar de uitgangen dalen.
- br_{nutt} delen door 2: voor trappen die naar de uitgangen stijgen (bijvoorbeeld vanuit een kelder).

Bij de berekening wordt steeds rekening gehouden met de smalste doorgang.

2. Op basis van het aantal uitgangen:

- 1 uitgang: max. 99 personen
- 2 uitgangen: max. 499 personen
- 3 uitgangen: max. 999 personen
- Per bijkomende uitgang: max. 500 extra personen toegelaten

3. Op basis van de oppervlakte:

Het aantal toegelaten personen bedraagt max. 2 personen per m² publiek toegankelijke oppervlakte.

